

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
na:**

“Zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla Gminy Borowie”

W związku z pytaniami z dnia 03.11.2025 roku zadanymi przez firmy, które pobrały SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przedstawiamy nasze stanowisko:

Pytanie 1

Mam pytanie do ogłoszenia przetargowego w sprawie: Zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla Gminy Borowie. W opisie przedmiotu zamówienia dla agregatu o mocy 100kVA istnieje błędny zapis w zakresie mocy czynnej silnika agregatu (120kW), która jest wyższa od mocy pozornej (100kVA). Ponadto urządzenie ATS/SZR (układ automatyki) jest układem dodatkowym do agregatu i nie jest możliwe zainstalowanie go łącznie z agregatem na przyczepie co jest wskazane w OPZ.

Odp. 1 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka w zakresie mocy czynnej silnika agregatu, gdzie zamiast 120kW powinno być 80 kW.

Ponadto Zamawiający informuje, iż rezygnuje z urządzenia wyposażonego w układ automatyki ATS/SZR.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zaczepu oczkowego w przyczepie?.

Odp. 2 Zamawiający informuje, iż dopuszcza zainstalowanie zaczepu oczkowego w przyczepie na dyszlu o zmiennej wysokości sprzęgu (zakres 450-1050mm).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu nowego o mocy znamionowej 97 kVA i rok produkcji 2024?

Odp. 3 Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę agregatu nowego o mocy znamionowej 97 kVA i roku produkcji 2024.