

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu dwóch agregatów prądotwórczych jeden o mocy minimalnej 100 kVA, drugi o mocy minimalnej 10 kVA zakresie temperatur pracy: -30°C do + 35°C.

Agregat o mocy minimum 100 kVA

Agregat Prądotwórczy napędzany silnikiem diesla.

Urządzenie wyposażone w układ automatyki ATS/SZR.

Jednostka napędowa.

- moc silnika minimum 80 kW
- paliwo Olej napędowy,
- rozruch elektryczny,
- praca ciągła 24 godziny,
- typ silnika trójfazowy, czterosuwowy, posiadający stabilizację napięcia (AVR),
- liczba gniazd 1 – 125/400V/5p+MCB 3C-125A,
- liczba gniazd 1 – 63A/400V/5p+MCB 3C-63A,
- liczba gniazd 1 – 32A/400V/5p+MCB 3C-32A,
- liczba gniazd 1 – 16A/400V/5p+MCB 3C-16A
- liczba gniazd 1 – 16A /230V/3p+MCB 1C-16A
- liczba gniazd 3 – 16A/230V/ z bolcem + 3 x MCB 1C-16A
- minimalna moc agregatu prądotwórczego 100 KVA.

Jednostka powinna posiadać panel rozruchu automatycznego.

- automatycznego włączania i wyłączania ,
- kontroli stanów pracy agregatu i sieci elektrycznej,
- umożliwia działanie agregatu w trybie startu ręcznego,

Ostrzeżenia i alarmy.

- generuje sygnały alarmowe oraz wyłącza agregat podczas przekroczenia parametrów krytycznych.

Agregat o mocy minimum 5 kVA

Parametry:

- MOC ciągła 9,5 kW
- 1x GNIAZDO 230V/16A
- 1x GNIAZDO 400V/16A
- Cyfrowy woltomierz
- Licznik motogodzin
- Regulacja napięcia AVR
- Wyciszona konstrukcja

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj silnika: spalinowy, wolnossący, chłodzony powietrzem.

Paliwo: benzyna

Zbiornik paliwa: 20L

Rozruch: E-START rozrusznik

Woltomierz: tak

Regulacja AVR: tak

Panel sterowania , stacyjka z kluczykiem, przyciska ssania, licznik motogodzin, wyłącznik instalacyjny, zabezpieczenie różnicowo – prądowe, czujnik poziomu oleju.