

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
na:**

“Zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla Gminy Borowie”

W związku z pytaniami z dnia 17.11.2025 roku zadanymi przez firmy, które pobrały SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przedstawiamy nasze stanowisko:

Pytanie 1

Mam pytania w zakresie postępowania przetargowego w zakresie – Zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla Gminy Borowie

W zakresie dostawy agregatu o mocy 5kVA:

Czy Zamawiający dopuszcza moc czynną ciągłą agregatu min. 4,5kW z uwagi na określoną moc pozorną agregatu o wartości 5kVA?

Odp. 1 Zamawiający informuje, iż dopuszcza moc czynną ciągłą agregatu min. 4,5kW z uwagi na określoną moc pozorną agregatu o wartości 5kVA.

Pytanie 2

W zakresie dostawy agregatu o mocy 5kVA:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu 1-fazowego i w związku z tym z wyposażeniem gniazd 1-fazowych 16A (min. 1 szt.) i 32A (min. 1 szt.)?

Odp. 2 Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę agregatu 1-fazowego i w związku z tym z wyposażeniem gniazd 1-fazowych 16A (min. 1 szt.) i 32A (min. 1 szt.).